

BioStar2 이중인증 설정 방법

SUPREMA / 기술지원팀

[필수조건]

- BioStar2 프로그램 설치, 장치, 출입문, 출입그룹 설정이 필요함

BioStar2 프로그램 설치 및 설정 문의는 슈프리마 기술지원팀 1522-4507 내선2번으로 문의

[내용]

- 이중인증 출입기능 설정

- 해당 기능을 설정하면 관리자+방문자 인증하거나 방문자+관리자 인증해야 출입이 가능함

[절차]

1. 출입문에서 이중인증 관련 설정

☞ BioStar2 로그인» 출입문» 등록된 출입문 정보 클릭» 옵션 항목에서 이중 인증 관련 설정

» 우측하단의 확인 버튼 클릭

· **장치:** 사용 안 함 또는 입실 장치, 퇴실 장치 중 이중 인증으로 사용할 장치를 선택

· **관리자 인증 순서:** 사용 안 함 또는 마지막 선택

· **인증 그룹:** 선택한 출입그룹이 관리자 그룹으로 설정됨

· **스케줄:** 설정된 스케줄(시간)에 따라 이중 인증이 동작

스케줄(시간) 외 시간은 이중 인증 기능이 동작 안 함

· **인증 대기 시간:** 관리자 또는 방문자 인증 후 다음 인증까지 대기 시간

2. 이중 인증 후 발생한 로그 확인은 모니터링» 실시간 로그 또는 이벤트 로그에서 확인 가능

⊙ 실시간 로그

▼ 필터 저장

날짜	출입문	장키 ID	장키	사용자
2021/10/28 20:40:08	출입문	540085624	BioStation L2 540085624 (...)	출입문 잠금
2021/10/28 20:40:05	출입문	540085624	BioStation L2 540085624 (...)	출입문 개방
2021/10/28 20:40:05		540085624	BioStation L2 540085624 (... 2(방문자)	1:1 인증 성공 (카드)
2021/10/28 20:40:05		540085624	BioStation L2 540085624 (...)	이중 인증 성공
2021/10/28 20:40:02		540085624	BioStation L2 540085624 (... 1(관리자)	1:1 인증 성공 (카드)
2021/10/28 20:40:00	출입문	540085624	BioStation L2 540085624 (...)	출입문 잠금
2021/10/28 20:39:57	출입문	540085624	BioStation L2 540085624 (...)	출입문 개방
2021/10/28 20:39:57		540085624	BioStation L2 540085624 (... 1(관리자)	1:1 인증 성공 (카드)
2021/10/28 20:39:57		540085624	BioStation L2 540085624 (...)	이중 인증 성공
2021/10/28 20:39:54		540085624	BioStation L2 540085624 (... 2(방문자)	1:1 인증 성공 (카드)

※ 상기 절차 수행 후 문제가 해결되지 않는다면, 슈프리마 고객센터 1522-4507(ARS 2번)로 연락을 해주시기 바랍니다.